

**Zamawiający:****„SOLPARK Kleszczów” Sp. z o.o.****Ul. Sportowa 8****97-410 Kleszczów****Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach****Dotyczy: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:** W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę Energii Elektrycznej do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.”:

Wykonawca prosi o podanie szacunkowego rocznego zużycia energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne grupy taryfowe, do których zaklasyfikowane są punkty poboru przez OSD.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że znajduje się w grupie taryfowej C22bk.

Poniżej szacowana ilość energii w rozbiciu na poszczególne punkty poboru.

NR LINII (POLA)	NR STACJI	LICZNIK		Nr. PPE	MOC [Kw]	Szacowana ilość zamawianej energii kWh
ST – 5 p. 2.1	ST – 5	1L1	Internat	KLEST__50103	40	106 000
ST – 5 p. 6.1	ST – 5	2L1	Internat	KLEST__50108		
ST – 5 p. 2.6	ST – 5	1L4	ZSP	KLEST__50107	20	80 000
ST – 5 p. 6.3	ST – 5	2L3	ZSP	KLEST__50110		
ST – 5 p. 2.7	ST – 5	2L4	ZSP	KLEST__50105	20	103 000
ST – 5 p. 6.4	ST – 5	1L5	ZSP	KLEST__50111		

ST – 5 p. 3.6	ST – 5	1L6	Kultura	KLEST__50109	40	158 000
ST – 5 p. 6.2	ST – 5	2L2	Kultura	KLEST__50112		
ST – 5 p. 2.2	ST – 5	1L2	Stołówka	KLEST__50104		
ST – 5 p. 2.3	ST – 5	1L3	Oświetlenie zewnętrzne	KLEST__50106		
ST – 5 p. 3.4	ST – 5		Pompownia wód grunt.	KLEST__50208	5	300
ST – 5 p. 5.8	ST – 5	2L5	Agregat wody lodowej	KLEST__50113	380	1 400 700
ST – 5.1 p. 2.1	ST – 5.1	L1	Sport	KLEST__510117		
ST – 5.1 p. 2.2	ST – 5.1	L2	Sport – pozostałe obiekty	KLEST__510118		
ST – 5.1 p. 3.1	ST – 5.1	L4	Basen	KLEST__510120		
ST – 5.1 p. 3.2	ST – 5.1	L5	TBAR	KLEST__510121		
ST – 5.1 p. 3.3	ST – 5.1	L6	TKAF, TKAF1	KLEST__510119		
ST – 5.1 p. 3.4	ST – 5.1	L7	TBILL	KLEST__510123		
ST – 5.1 p. 3.5	ST – 5.1	L8	TGRB	KLEST__510122		
ST – 5.1 p. 3.6	ST – 5.1	L9	Pompownia wód grunt.	KLEST__510126		
ST – 5.1 p. 3.7	ST – 5.1	L10	Agregat wody lodowej	KLEST__510124		
ST – 5.1 p. 4.3	ST – 5.1	L11	Odnowa biologiczna	KLEST__510125		
ST – 5.1 p. 4.4	ST – 5.1	L12	RGBAS	KLEST__510127		
ST – 5.1 p. 5.1	ST – 5.1	L13	TSWB	KLEST__520128		
ST – 5.1 p. 5.2	ST – 5.1	L14	Zestaw gniazd remont.	KLEST__520129		
ST – 5.2 p. 3.2	ST – 5.2	L1	Lodowisko	KLEST__520130		
ST – 5.2 p. 4.1	ST – 5.2	L2	Oświetlenie stadionu	KLEST__520131		
ST – 5.2 p. 5.2	ST – 5.2	L4	Rozdzielnie.teletech. baner	KLEST__520132		
ST – 5.2 PW 5	ST – 5.0		Kłapa przeciwpożarowa	Taryfa R		
ST – 5.0 p.2.5 p.5.2	ST – 5.0		Hotel Solpark, ul. Sportowa 3	Odczyt ręczny	55	72 000
<b>SUMA</b>					<b>582</b>	<b>2. 100.000</b>

Prokurent